

東系 勝竜寺ハノ坪地内

項目 \ 月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		18.2	22.6	26.0	36.2	33.6	33.8	24.8	21.6	10.0	7.2	11.1	12.0	36.2		7.2		21.4		-
水温		17.9	19.0	21.2	28.1	27.8	27.9	24.1	20.5	15.8	11.8	12.0	12.0	28.1		11.8		19.8		-
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出						検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3			0.3			0.7			0.4			0.7		0.3	0.4			10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1, 4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	0.09			0.18			0.21			0.07			0.21		0.07	0.14			0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	0.006			0.009			0.017			0.003			0.017		0.003	0.009			0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003			0.005			0.006			0.003未満			0.006	0.003未満	0.004	0.004			0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.004			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	0.003			0.1mg/L以下
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.013			0.019			0.028			0.008			0.028	0.008	0.017	0.017			0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.004			0.006			0.010			0.003未満			0.010	0.003未満	0.005	0.005			0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.005			0.006			0.003			0.006	0.003	0.003	0.003			0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	15			15			15			16			16	15	15	15			200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	16	16	17	16	17	18	18	12	17	16	17	17	18	12	16				200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54			52			56			56			56	52	55				300mg/L以下
40	蒸発残留物	130			120			140			120			140	120	128				500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5				3mg/L以下
47	pH値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.8	7.7	7.6	7.6	7.3	7.8	7.3	7.3	7.5			5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし						異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし						異常でないこと
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

水質検査結果表（給水栓）1-2

東系 神足棚次地内

項目 \ 月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		18.2	21.2	25.5	36.0	29.8	30.5	23.2	18.0	5.6	6.0	7.3	14.2	36.0		5.6	19.6		-	
水温		18.9	19.5	21.6	24.5	26.6	26.2	23.8	20.2	15.8	13.5	13.3	13.0	26.6		13.0	19.7		-	
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出					検出されないこと	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04mg/L以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3			0.3			0.7			0.4			0.7		0.3	0.4			10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002mg/L以下
15	1, 4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.05mg/L以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
21	塩素酸	0.09			0.18			0.20			0.07			0.20		0.07	0.14			0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L以下
23	クロロホルム	0.006			0.009			0.021			0.003			0.021		0.003	0.010			0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.004			0.005			0.008			0.003未満			0.008		0.003未満	0.004			0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.005			0.003			0.005		0.003	0.004			0.1mg/L以下
26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.013			0.017			0.035			0.009			0.035		0.009	0.019			0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.004			0.006			0.013			0.003未満			0.013		0.003未満	0.006			0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.005			0.008			0.003			0.008		0.003	0.005			0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	15			14			15			15			15		14	15			200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	16	16	18	16	18	18	18	12	16	16	16	17	18		12	16			200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54			52			55			53			55		52	54			300mg/L以下
40	蒸発残留物	130			140			140			120			140		120	133			500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.02mg/L以下
45	フェノール類	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.6	0.9	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.9		0.4	0.6			3mg/L以下
47	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.7		7.3	7.6			5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満		5度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

天満塚系 調子一丁目地内

項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		17.6	21.8	25.2	29.7	31.3	31.8	25.0	19.1	6.1	6.2	9.1	8.3	31.8		6.1	19.3		-	
水温		19.7	21.2	24.2	28.0	32.7	31.3	27.1	22.2	16.3	12.2	11.8	12.1	32.7		11.8	21.6		-	
1 一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出					検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3			0.3			0.6			0.4			0.6		0.3	0.4			10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1.0mg/L以下
14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
20 ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
21 塩素酸		0.09			0.17			0.20			0.08			0.20		0.08	0.14			0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L以下
23 クロロホルム		0.006			0.009			0.021			0.003			0.021		0.003	0.010			0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸		0.004			0.004			0.007			0.003未満			0.007		0.003未満	0.004			0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン		0.004			0.004			0.006			0.003			0.006		0.003	0.004			0.1mg/L以下
26 臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン		0.016			0.020			0.037			0.009			0.037		0.009	0.021			0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸		0.004			0.006			0.012			0.003未満			0.012		0.003未満	0.006			0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン		0.005			0.006			0.008			0.003			0.008		0.003	0.006			0.03mg/L以下
30 ブロモホルム		0.001			0.001			0.002			0.001未満			0.002		0.001未満	0.001			0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物		0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物		15			15			16			15			16		15	15			200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.05mg/L以下
38 塩化物イオン		17	16	18	16	17	18	18	14	17	16	17	18	18	18	14	17			200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54			52			55			53			55		52	54			300mg/L以下
40 蒸発残留物		130			110			140			110			140		110	123			500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.2mg/L以下
42 ジェオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.02mg/L以下
45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.005mg/L以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5	0.5			3mg/L以下
47 pH値		7.6	7.5	7.8	7.4	7.5	7.3	7.5	7.7	7.5	7.3	7.6	7.3	7.8	7.3	7.5	7.5			5.8～8.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
50 色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			5度以下
51 濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

天満塚系 神足三丁目地内

項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		18.0	21.8	25.8	36.1	34.0	33.2	28.0	22.0	10.2	7.1	11.4	12.1	36.1	7.1	21.6			-	
水温		18.8	20.1	22.0	25.1	28.5	26.7	24.5	21.3	15.4	12.9	12.2	12.2	28.5	12.2	20.0			-	
1 一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下	
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出					検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3			0.3			0.6			0.4			0.6	0.6	0.3	0.4		10mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	
15 1, 4-ジオキサン		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	
17 ジクロロメタン		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
20 ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
21 塩素酸		0.09			0.15			0.20			0.07			0.20	0.20	0.07	0.13		0.6mg/L以下	
22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
23 クロロホルム		0.006			0.009			0.019			0.003			0.019	0.019	0.003	0.009		0.06mg/L以下	
24 ジクロロ酢酸		0.003			0.004			0.007			0.003未満			0.007	0.007	0.003未満	0.004		0.03mg/L以下	
25 ジブロモクロロメタン		0.004			0.004			0.005			0.003			0.005	0.005	0.003	0.004		0.1mg/L以下	
26 臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
27 総トリハロメタン		0.016			0.020			0.033			0.009			0.033	0.033	0.009	0.020		0.1mg/L以下	
28 トリクロロ酢酸		0.004			0.006			0.010			0.003未満			0.010	0.010	0.003未満	0.005		0.03mg/L以下	
29 ブロモジクロロメタン		0.005			0.006			0.008			0.003			0.008	0.008	0.003	0.006		0.03mg/L以下	
30 ブロモホルム		0.001			0.001			0.001			0.001未満			0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下	
31 ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下	
32 亜鉛及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下	
33 アルミニウム及びその化合物		0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下	
34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下	
35 銅及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下	
36 ナトリウム及びその化合物		15			15			16			15			16	16	15	15		200mg/L以下	
37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下	
38 塩化物イオン		17	16	18	15	18	18	18	12	17	16	17	17	18	12	17			200mg/L以下	
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55			52			56			54			56	56	52	54		300mg/L以下	
40 蒸発残留物		130			140			150			120			150	150	120	135		500mg/L以下	
41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下	
42 ジェオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
43 2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下	
45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下	
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5			3mg/L以下	
47 pH値		7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5		5.8～8.6	
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
50 色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		5度以下	
51 濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		2度以下	

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

北系 泉が丘地内

項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		17.0	21.0	24.5	31.2	32.0	31.3	25.9	19.7	6.4	5.3	10.8	9.2	32.0		5.3		19.5		-
水温		18.6	20.3	23.0	26.1	29.6	29.8	27.2	21.9	15.7	11.8	11.1	11.2	29.8		11.1		20.5		-
1 一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出					検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.04mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3			0.3			0.7			0.4			0.7	0.7	0.3	0.4			10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満			0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			1.0mg/L以下
14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			0.002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
20 ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
21 塩素酸		0.10			0.17			0.20			0.07			0.20	0.20	0.07	0.14			0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.02mg/L以下
23 クロロホルム		0.005			0.008			0.016			0.002			0.016	0.016	0.002	0.008			0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸		0.003			0.005			0.009			0.003未満			0.009	0.009	0.003未満	0.004			0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン		0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.005	0.003	0.004			0.1mg/L以下
26 臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン		0.012			0.017			0.029			0.008			0.029	0.029	0.008	0.017			0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸		0.003			0.006			0.012			0.003未満			0.012	0.012	0.003未満	0.005			0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン		0.004			0.005			0.007			0.003			0.007	0.007	0.003	0.005			0.03mg/L以下
30 ブロモホルム		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	0.001	0.001未満	0.001未満			0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物		0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03	0.03	0.02未満	0.02未満			0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物		16			15			16			16			16	16	15	16			200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.05mg/L以下
38 塩化物イオン		18	18	18	16	18	18	18	16	17	17	17	18	18	18	16	17			200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		58			53			55			55			58	58	53	55			300mg/L以下
40 蒸発残留物		140			130			140			130			140	140	130	135			500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			0.2mg/L以下
42 ジェオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.02mg/L以下
45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			0.005mg/L以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.9	0.4	0.5			3mg/L以下
47 pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5			5.8～8.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
50 色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			5度以下
51 濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

北系 西の京地内

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	水質基準値
気温	16.8	21.8	24.8	33.9	32.3	32.8	28.9	21.1	9.0	6.8	10.8	10.9	33.9	6.8	20.8	-
水温	17.8	19.2	21.5	25.1	27.1	27.0	24.8	20.3	15.0	11.9	11.8	11.5	27.1	11.5	19.4	-
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出			検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3			0.3			0.7			0.4			0.7	0.3	0.4	10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
20 ベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
21 塩素酸	0.10			0.16			0.20			0.07			0.20	0.07	0.13	0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
23 クロロホルム	0.005			0.009			0.016			0.002			0.016	0.002	0.008	0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸	0.003			0.005			0.008			0.003未満			0.008	0.003未満	0.004	0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	0.1mg/L以下
26 臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン	0.012			0.017			0.027			0.006			0.027	0.006	0.016	0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸	0.004			0.006			0.010			0.003未満			0.010	0.003未満	0.005	0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン	0.004			0.005			0.007			0.002			0.007	0.002	0.005	0.03mg/L以下
30 ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物	16			15			16			16			16	15	16	200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
38 塩化物イオン	17	17	18	15	18	18	18	16	17	17	17	17	18	15	17	200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56			53			55			54			56	53	55	300mg/L以下
40 蒸発残留物	140			120			140			130			140	120	133	500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
42 ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
45 フェノール類	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.9	0.4	0.5	3mg/L以下
47 pH値	7.6	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.2	7.4	5.8～8.6
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし			異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし			異常でないこと
50 色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

北系 柴の里地内

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	水質基準値
気温	17.6	21.8	25.2	35.1	33.6	32.8	29.2	21.0	10.1	6.9	10.8	11.1	35.1	6.9	21.3	-
水温	18.2	19.9	22.0	25.0	28.0	27.8	26.0	21.0	15.5	12.2	11.9	11.5	28.0	11.5	19.9	-
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出			検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3			0.3			0.7		0.7			0.7	0.3	0.4	0.4	10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
20 ベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
21 塩素酸	0.10			0.16			0.21		0.08			0.21	0.08	0.14	0.14	0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
23 クロロホルム	0.005			0.008			0.020		0.002			0.020	0.002	0.009	0.009	0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸	0.003			0.005			0.009		0.003未満			0.009	0.003未満	0.004	0.004	0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.006		0.002			0.006	0.002	0.004	0.004	0.1mg/L以下
26 臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン	0.012			0.016			0.035		0.007			0.035	0.007	0.018	0.018	0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸	0.004			0.006			0.012		0.003未満			0.012	0.003未満	0.006	0.006	0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン	0.004			0.005			0.008		0.003			0.008	0.003	0.005	0.005	0.03mg/L以下
30 ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.03		0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物	0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物	16			15			16		16			16	15	16	16	200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
38 塩化物イオン	17	18	18	15	18	18	18	16	17	17	17	17	18	15	17	200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56			53			56		55			56	53	55	55	300mg/L以下
40 蒸発残留物	140			140			150		130			150	130	140	140	500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
42 ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
45 フェノール類	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.5	3mg/L以下
47 pH値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5	5.8～8.6
48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし			異常でないこと
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし			異常でないこと
50 色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51 濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

奥ノ院系 浄土谷地内

項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		17.2	18.9	22.4	32.0	30.8	28.8	24.2	19.1	7.1	4.8	9.7	10.8	32.0	4.8	18.8				-
水温		14.8	15.9	18.0	22.2	24.8	25.0	23.0	18.3	13.2	8.9	8.1	8.0	25.0	8.0	16.7				-
1 一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出					検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満				0.04mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3			0.3			0.5			0.4			0.5	0.3	0.4				10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満				0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満				1.0mg/L以下
14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				0.002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満				0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
20 ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
21 塩素酸		0.10			0.17			0.25			0.09			0.25	0.09	0.15				0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.02mg/L以下
23 クロロホルム		0.006			0.012			0.013			0.003			0.013	0.003	0.009				0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸		0.004			0.004			0.003未満			0.003未満			0.004	0.003未満	0.003未満				0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン		0.005			0.006			0.009			0.004			0.009	0.004	0.006				0.1mg/L以下
26 臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン		0.018			0.026			0.034			0.011			0.034	0.011	0.022				0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸		0.004			0.007			0.006			0.003未満			0.007	0.003未満	0.004				0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン		0.006			0.007			0.010			0.004			0.010	0.004	0.007				0.03mg/L以下
30 ブロモホルム		0.001			0.001			0.002			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001				0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満				0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満				1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物		0.02未満			0.02未満			0.04			0.02未満			0.04	0.02未満	0.02未満				0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満				1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物		15			15			16			16			16	15	16				200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.05mg/L以下
38 塩化物イオン		17	17	17	16	18	18	17	18	17	17	17	19	19	19	16	17			200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54			51			54			55			55	51	54				300mg/L以下
40 蒸発残留物		130			110			140			130			140	110	128				500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満				0.2mg/L以下
42 ジェオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.02mg/L以下
45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				0.005mg/L以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5				3mg/L以下
47 pH値		7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5				5.8～8.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
50 色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				5度以下
51 濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。

奥ノ院系 金ヶ原地内

項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最	高	最	低	平	均	水質基準値
気温		17.2	21.0	25.5	33.5	34.0	30.6	24.5	21.2	7.2	5.5	10.5	12.1	34.0		5.5		20.2		-
水温		17.8	19.0	21.1	23.3	26.5	26.6	25.6	20.7	15.4	12.3	12.0	12.1	26.6		12.0		19.4		-
1 一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1mL中100個以下
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	全検査不検出					検出されないこと	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.04mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3			0.3			0.6			0.4			0.6		0.3		0.4		10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		1.0mg/L以下
14 四塩化炭素		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.002mg/L以下
15 1, 4-ジオキサン		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.05mg/L以下
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
20 ベンゼン		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
21 塩素酸		0.09			0.17			0.21			0.08			0.21		0.08		0.14		0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.02mg/L以下
23 クロロホルム		0.006			0.009			0.020			0.003			0.020		0.003		0.010		0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸		0.003			0.005			0.008			0.003未満			0.008		0.003未満		0.004		0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン		0.004			0.004			0.006			0.003			0.006		0.003		0.004		0.1mg/L以下
26 臭素酸		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン		0.016			0.020			0.036			0.009			0.036		0.009		0.020		0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸		0.003			0.006			0.012			0.003未満			0.012		0.003未満		0.005		0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン		0.005			0.006			0.009			0.003			0.009		0.003		0.006		0.03mg/L以下
30 ブロモホルム		0.001			0.001			0.001			0.001未満			0.001		0.001未満		0.001未満		0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物		0.02未満			0.02未満			0.03			0.02未満			0.03		0.02未満		0.02未満		0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物		15			15			16			16			16		15		16		200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.05mg/L以下
38 塩化物イオン		17	17	18	16	18	18	17	16	17	17	17	18	18	18	16	17	17	17	200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55			52			54			55			55		52		54		300mg/L以下
40 蒸発残留物		130			120			140			130			140		120		130		500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.2mg/L以下
42 ジェオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満		0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満		0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.02mg/L以下
45 フェノール類		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.005mg/L以下
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9		0.4		0.5		3mg/L以下
47 pH値		7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.6		7.2		7.4		5.8～8.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	全検査異常なし					異常でないこと	
50 色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満		1未満		5度以下
51 濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		2度以下

※1 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値の1/10）

2 検査は、委託により実施しています。