水質検査結果表（給水栓1日1回行う検査）2

	項目	評価	検査結果		回数
東系　勝竜寺巡り原地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.3mg/L	
			平均	0.6mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
天満塚系　調子一丁目地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.3mg/L	
			平均	0.5mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
北系　泉が丘地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.4mg/L	
			平均	0.6mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
北系　柴の里地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	1.0mg/L	365
			最小	0.5mg/L	
			平均	0.7mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
奥ノ院系　浄土谷地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.3mg/L	
			平均	0.6mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
東系　神足棚次地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.3mg/L	
			平均	0.6mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
天満塚系　神足三丁目地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.4mg/L	
			平均	0.6mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
北系　西の京地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	1.0mg/L	365
			最小	0.5mg/L	
			平均	0.7mg/L	

	項目	評価	検査結果		回数
奥ノ院系　金ケ原地内	色・濁り	異常でないこと	全て異常なし		365
	消毒の残留効果（残留塩素濃度）	0.1mg/L以上	最大	0.8mg/L	365
			最小	0.4mg/L	
			平均	0.6mg/L	