水質検査結果表（井戸原水、混合原水）4-2

クリプトスポリジウム等検査結果

	検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東5-2号取水井戸	クリプトスポリジウム							不検出					
	ジアルジア							不検出					
東6号取水井戸	クリプトスポリジウム							不検出					
	ジアルジア							不検出					
東13-1号取水井戸	クリプトスポリジウム							不検出					
	ジアルジア							不検出					
東第2浄水場（混合原水）	クリプトスポリジウム							不検出					
	ジアルジア							不検出					

※1　東第2浄水場（混合原水）及び過去にクリプトスポリジウム指標菌が検出された取水井戸で、年1回検査しています。

2　検査は、委託により実施しています。