

1、取水井戸原水水質検査結果

項 目	東4-1号井戸			東4-2号井戸			東5-2号井戸		
	10月	11月	12月	10月	11月	12月	10月	11月	12月
水 温	17.9℃	17.9℃	18.0℃	18.3℃	18.1℃	18.1℃	18.1℃	18.3℃	18.2℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満								
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満								
大腸菌	不検出								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000031mg/L	0.000029mg/L	0.000025mg/L	0.000032mg/L	0.000033mg/L	0.000034mg/L	0.000039mg/L	0.000034mg/L	0.000031mg/L

項 目	東6号井戸			東13-1号井戸			東13-2号井戸		
	10月	11月	12月	10月	11月	12月(休止)	10月(休止)	11月	12月(休止)
水 温	19.3℃	18.9℃	18.8℃	18.5℃	18.9℃	18.9℃	18.5℃	18.4℃	18.2℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.005mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満								
大腸菌	不検出								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000036mg/L	0.000041mg/L	0.000045mg/L	0.000042mg/L	0.000043mg/L	0.000056mg/L	0.000046mg/L	0.000037mg/L	0.000060mg/L

項 目	東14号井戸		
	10月	11月	12月
水 温	19.0℃	18.9℃	18.6℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
大腸菌	不検出	不検出	不検出
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000025mg/L	0.000022mg/L	0.000026mg/L

2、混合原水水質検査結果

項 目	東第2浄水場原水(混合)		
	10月	11月	12月
水 温	18.6℃	18.3℃	18.2℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
大腸菌	不検出	不検出	不検出
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA)	0.000035mg/L	0.000035mg/L	0.000041mg/L

3、浄水水質検査結果

項 目	東第2浄水場浄水			水道法に基づく 水質基準*及び暫定目標**
	10月	11月	12月	
水 温	18.9℃	18.3℃	18.2℃	-
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下*
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下*
大腸菌	不検出	不検出	不検出	検出されないこと*
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA)	0.000036mg/L	0.000038mg/L	0.000043mg/L	0.00005mg/L以下**

注1 10月分(10月27日採水)

11月分(11月13日採水)

12月分(12月8日採水)

2 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。(定量下限値は、原則として、基準値等の1/10)

3 水質基準等は、浄水に適用されます。

4 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、国の定める「水質基準項目」にはなく、評価値がまだ暫定であることから「水質管理目標設定項目」に設定されたものです。

5 東6号井戸は予備として運用しています。

6 検査は、委託により実施しています。



本市水道施設位置図