

1、取水井戸原水水質検査結果

| 項 目 | 東4-1号井戸 | | | 東4-2号井戸 | | | 東5-2号井戸 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 水 温 | 18.2℃ | 17.0℃ | 17.2℃ | 18.6℃ | 17.8℃ | 17.7℃ | 19.2℃ | 18.0℃ | 18.3℃ |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000036mg/L | 0.000036mg/L | 0.000031mg/L | 0.000039mg/L | 0.000035mg/L | 0.000036mg/L | 0.000045mg/L | 0.000040mg/L | 0.000048mg/L |

| 項 目 | 東6号井戸 | | | 東13-1号井戸 | | | 東13-2号井戸 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1月(休止) | 2月 | 3月 | 1月(休止) | 2月(休止) | 3月(休止) | 1月(休止) | 2月(休止) | 3月(休止) |
| 水 温 | 19.1℃ | 18.1℃ | 17.4℃ | 19.1℃ | 18.2℃ | 18.2℃ | 18.9℃ | 18.0℃ | 18.0℃ |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000045mg/L | 0.000039mg/L | 0.000042mg/L | 0.000056mg/L | 0.000051mg/L | 0.000047mg/L | 0.000045mg/L | 0.000048mg/L | 0.000050mg/L |

| 項 目 | 東14号井戸 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 1月 | 2月 | 3月 |
| 水 温 | 19.2℃ | 18.1℃ | 18.3℃ |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000030mg/L | 0.000032mg/L | 0.000029mg/L |

2、混合原水水質検査結果

| 項 目 | 東第2浄水場原水(混合) | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 1月 | 2月 | 3月 |
| 水 温 | 18.2℃ | 17.1℃ | 17.6℃ |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000039mg/L | 0.000036mg/L | 0.000041mg/L |

3、浄水水質検査結果

| 項 目 | 東第2浄水場浄水 | | | 水道法に基づく 水質基準*及び暫定目標** |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 水 温 | 18.2℃ | 17.0℃ | 17.4℃ | - |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 | 0.04mg/L以下* |
| トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.01mg/L以下* |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと* |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000047mg/L | 0.000040mg/L | 0.000048mg/L | 0.00005mg/L以下** |

注1 1月分(1月15日採水)

2月分(2月2日採水)

3月分(3月9日採水)

2 表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。(定量下限値は、原則として、基準値等の1/10)

3 水質基準等は、浄水に適用されます。

4 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、国の定める「水質基準項目」にはなく、評価値がまだ暫定であることから「水質管理目標設定項目」に設定されたものです。

5 東6号井戸は予備として運用しています。

6 検査は、委託により実施しています。

