1、 取水井戸原水水質検査結果

項　　目	東4－1号井戸			東4－2号井戸			東5－2号井戸		
	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月
水　温	17.9℃	17.7℃	17.8℃	18.0℃	18.1℃	18.1℃	19.0℃	19.0℃	19.0℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA)	0.000028mg/L	0.000028mg/L	0.000028mg/L	0.000031mg/L	0.000033mg/L	0.000033mg/L	0.000040mg/L	0.000038mg/L	0.000038mg/L

項　　目	東6号井戸			東13－1号井戸			東13－2号井戸		
	4月	5月	6月	4月(休止)	5月(休止)	6月(休止)	4月(休止)	5月(休止)	6月(休止)
水　温	18.8℃	18.8℃	18.8℃	18.9℃	18.8℃	18.8℃	18.7℃	18.4℃	18.5℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA)	0.000035mg/L	0.000038mg/L	0.000036mg/L	0.000047mg/L	0.000048mg/L	0.000047mg/L	0.000038mg/L	0.000042mg/L	0.000041mg/L

項　　目	東14号井戸		
	4月	5月	6月
水　温	18.7℃	18.7℃	18.8℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
大腸菌	不検出	不検出	不検出
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペル フルオロオクタン酸(PFOA)	0.000025mg/L	0.000026mg/L	0.000025mg/L

2、 混合原水水質検査結果

項　　目	東第2浄水場原水（混合）		
	4月	5月	6月
水　温	18.2℃	18.2℃	18.5℃
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
大腸菌	不検出	不検出	不検出
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000030mg/L	0.000031mg/L	0.000030mg/L

3、 浄水水質検査結果

項　　目	東第2浄水場浄水			水道法に基づく 水質基準
	4月	5月	6月	
水　温	18.3℃	18.3℃	18.6℃	－
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000030mg/L	0.000033mg/L	0.000031mg/L	0.00005mg/L以下

注1　4月分（4月20日採水）

　　5月分（5月18日採水）

　　6月分（6月8日採水）

2　表中の～未満は、定量下限値未満を示しています。（定量下限値は、原則として、基準値等の1/10）

3　水質基準は、浄水に適用されます。

4　東6号井戸は予備として運用しています。

5　検査は、委託により実施しています。



本市水道施設位置図