

第 53 回景観デザイン審査会議事録

日時：令和 4 年 8 月 1 日（月曜日）午後 2 時～午後 4 時

場所：長岡京市役所南棟 3 階第一委員会室

出席委員：平尾委員、栗山委員、武田委員、山口委員

欠席委員：渡邊委員

傍聴者：0 名

議事：

（要約版）

【案件 52:(仮称)介護予防センター竹寿苑】

《要望事項》

- ・機械隠しルーバー（キュービクル、2 階機械置場）については、自然素材風の色彩に統一するため凡例 Z1（10YR5/4）に近づけること。
- ・エントランス南側の銘板壁は植栽帯の背面に配置し、敷地南側の外構腰壁については打ちっ放しではなく修景的にアースカラーの吹付塗装とする等の配慮をされたい。
- ・群景観の観点から建築物西側の屋根形状は、切妻屋根とすること。
- ・キュービクル周りの植栽については、冬季の目隠し効果を考慮して常緑の中高木を追加すること。
- ・太陽光パネルについては、屋根から浮き立たない形状とし、色彩については屋根と合わせて黒系とすること。