

屋外広告物安全点検報告書

記入例

〇年 〇月 〇日

報告者(設置者等) 住所 長岡京市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

株式会社〇〇

氏名 代表 〇〇 〇〇

(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 職・氏名)

許可番号	第 ■■■ 号	点検年月日	〇年 〇月 〇〇日
設置日	▲年 ▲月 ▲日		
表示又は設置場所	長岡京市■■■■■■■	複数ある場合は最初に設置された日を記入。設置日が不明の場合は記入不要。	

区分	点検内容	異常		改善の概要
基礎	1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有	無	改善内容: 安全上に支障がある場合は改善を行い、支障がない状態にしてください。
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	無	改善内容: 広告物を複数申請されている場合は、異常があった広告物がどれなのかわかるよう、改善の概要欄にご記入ください。
支持部	1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	改善内容: 広告塔の該当部分を修繕した
	2 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有	無	改善内容:
	3 鉄骨接合部(ボルト)のゆるみ、欠落	有	無	改善内容:
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無	改善内容:
	2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化	有	無	改善内容:
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常	有	無	改善内容:
広告板・文字	1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび	有	無	改善内容:
	2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	有	無	改善内容: 軒下広告物(〇〇店)のビスが1箇所欠落していたため新しいものに交換した
	3 枠組み部材の破損、ねじれ	有	無	改善内容:
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光		無	改善内容:
	2 照明装置の漏水		無	改善内容:
その他点検した事項 (■■■■■■■■■)		有	無	改善内容: その他特に点検した事項がある場合、具体的にご記入ください。

報告者と同一である必要はありません。  
 例) 店長が点検された場合→お店の住所と店長の氏名、資格があれば名称を記入。  
 点検を委任された場合→委任を受けられた会社住所と名前、資格があれば名称を記入。

必要な管理を怠らないようにし、広告物等を良好な状態に保持します。  
 管理者(点検者) 住所 京都府●●●●●●●●  
 氏名 ●●●社 ■■■ ■■■■  
 資格名称 屋外広告士