

[No. 26-05]

令和8年 4月10日

報道機関 各位

大雨による被害について

1. 概要

4月10日13時50分頃発生した大雨（10分間降雨10mm※）により市役所北側において、浸水被害が発生。詳細な被害状況は精査中ですが、午後9時時点で把握している状況は下記のとおりです。

※1時間継続した場合、10年に1度の確率の降雨強度となる。

2. 被害状況

①周辺地域

- 隣接する事業所「ボックス菱田」（開田1丁目1番22号）床下浸水
 - 被害：機器及び大量の商品が浸水
 - 対応状況：へドロ除去及び消毒作業終了
- その他周辺家屋
聞き取りの結果浸水等の被害はなし、土間（外構）の清掃依頼が数件あり業者対応済み
- 市内地下道、河川など問題なし。不稼働ポンプ（友岡地下道）1基は業者手配で稼働再開。

②市役所庁舎内

- 地下1階（約3,500㎡）全面浸水（max20cm）⇒現状は排水済み
 - 被害：書庫下段の書類の汚損
空調機械室及び免震装置浸水
 - 対応状況：書庫の書類の一部は別室に移動

3. 原因と対応

①周辺地域

市役所北側の犬川ボックス工事において仮排水の能力が不足していることが考えられるため、取り急ぎ下記の通り対応予定。

- 仮設ヤード下の土嚢の上段を撤去し断面増大
- 排水ポンプを増設（1⇒3基）

②市役所庁舎内

空調機器及び免震装置の点検

4. 今後について

本件については、引き続き被害状況の精査を進めるとともに、迅速に被害状況を確認し、被害のあったところについては、スピード感を持って真摯に対応してまいります。

以上

【現地周辺地図】



【本件に関するお問い合わせ】

建設交通部 道路・河川課 担当：上村

TEL：075-955-9529

FAX：075-951-5410